

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	<p><b>H31.8.9 BETONGKVALITET</b> RØRLEDNING AV BETONG. TETTHETSKLASSE 1. TOLERANSEKLASSE 1.</p> <p>BLF-Norm, BN 1030 gjelder med anngitte tilleggskrav:</p> <p>Det skal benyttes betongkvalitet av typen MAX eller tilsvarende. Følgende krav vil da gjelde:</p> <p><b>Krav til vannabsorpsjon:</b> Max 3,0 % av total masse etter 24 timer prøvd etter BLF-norm 1030.</p> <p><b>Krav til trykkfasthet:</b> Minimum 65 MPa prøvd på utborede sylindre med H/D=1,0 etter 28 døgn.</p> <p><b>Krav til bestandighet:</b> Kvalitetstall &gt; 1,2</p> <p><b>Krav til dokumenterte prøver:</b> Ovennevnte krav skal før leveranse kunne dokumenteres ved prøver utført av en prøveinstans godkjent av kontrollrådet for betongprodukter.</p> <p>Betongrør DN:</p>	m	0,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					